

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE (ACS)

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la Santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur / Contact details of the ACS owner : TEMAC a.s. Nymburská 53 289 13 Zvěříněk République Tchèque	Nom(s) commercial(aux) du produit fini / Commercial name(s) of the finished product : TEMAFAST WS
---	--

Type de produit fini / Type of finished product :

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ tube / pipe | ☒ joint / seal, gasket, o-ring... | ☐ revêtement / coating |
| ☐ produit de jointoyage /
sealing product | ☐ raccord et manchon / fittings | ☐ composant d'accessoires /
accessories components |
| ☐ autre / other : | | |

Nature du matériau / Type of material :

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ polychlorure de vinyl PVC | ☐ polybutylène PB | ☐ éthylène-propylène EPDM |
| ☐ PVC surchloré PVC-C | ☐ polyamide PA | ☐ butadiène-acrylonitrile NBR |
| ☐ polyéthylène PE | ☐ polytétrafluoroéthylène PTFE | ☒ autre / other : cf commentaires /
cf comments |
| ☐ polyéthylène réticulé PEX | ☐ acrylonitrile-butadiène-styrène ABS | |
| ☐ polypropylène PP | ☐ à base de résine époxydique / epoxy resin | |

Commentaires / Comments : Feuille NBR à base de fibres synthétiques / Compressed Synthetic Fiber NBR.

Couleur du matériau / Material color : Rouge / Red

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 17 MAT NY 082

Formulation chimique / Chemical formulation :

Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives /
Checked by the laboratory and conform to the positive lists

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 /

Migration tests performed according to the standard XP P 41-250 :

Rapport S/V testé / S/V tested ratio : 3 cm²/L

Date des essais / Tests date : du 06 juin au 11 juillet 2017 / from June 06 to July 11, 2017.

Commentaires : Les essais d'inertie réalisés selon les normes AFNOR XP P 41-250-1/2/3 et NFP 41-290 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n°99-217 du 12 avril 1999.

Comments : The migration test carried out according to the standards XP P 41-250-1/2/3 and NFP 41-290 do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/VS4 n°99-217 of the 12th of April 1999.

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Clémence Tafforeau
Chef de Service / Material Department Manager

Signature :



A la date du / Date of issue : 13 juillet 2017

Date d'expiration de l'ACS / Expiry date : 13 juillet 2022

Commentaires / Comments : /